

設計図書等に関する質問

	質問事項	回 答
1	仕様書9について、実施工事設計書に交通誘導警備員の記載がありませんが、変更契約の対象となるものでしょうか。	施工場所は一般車両の往来が無いので、設計では交通誘導警備員を計上していません。
2	詳細図について、防火水槽の埋設位置を明示願います。	別紙図面のとおりです。
3	実施工事設計書一次単価表の単1号土工について、数量の記載がありませんが、見込み数量があれば数量を教えてください。	別紙単価表数量のとおりです。
4	<p>実施工事設計書一次単価表の単1号土工の「埋戻しRC-40-0 宅盤仕上げ」について、「タンク板厚測定50cm×50cm 毎の内3点」とはどういったものなのか詳細を教えてください。</p> <p>また、路盤厚はどのくらい要するものか教えてください。</p>	<p>管理基準のため、積算には影響ありません。</p> <p>また、路盤厚は30cmとなります。</p>